

**ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/16 – ЧИШЋЕЊЕ ДРЕНАЖНОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА У СМЕДЕРЕВУ**

**Питање:** На основу конкурсне документације за ЈН 01/16, а у вези чишћења дренажног колектора у улици Ђуре Салаја у Смедереву, на страни 4/34 у техничкој спецификацији, у делу Б, тражи се ангажовање специјалног возила (високо притисни или комбиновано притисно-усисно возило) са пратећим прибором. Међутим у делу конкурсне документације, где се описује начин како се доказују додатни услови, у делу техничког капацитета, наведено возило се нигде не спомиње, већ се спомињу друга средства која осим муљне пумпе, нису у функцији реализације тражених услова.

**Одговор:** Понуђач предмет јавне набавке може извршити машински и ручно уз ангажовање специјалног возила зависно од технологије извођења радова. Специјално возило не мора да буде основно средство већ само помоћно при извођењу радова. Зависно од технологије извођења радова и са траженим техничким капацитетом потенцијални понуђачи су у могућности да изврше предмет јавне набавке а у складу са начелом обезбеђења конкуренције.

Комисија